

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

Дата формирования	08.02.2022
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "МАЛЫШ" СЕЛА ТЕЛЕЖЕНКА ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Код учреждения	423Ц4341
ИНН	4813004129
КПП	481301001
Период формирования	2021
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "МАЛЫШ" СЕЛА ТЕЛЕЖЕНКА ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 4813004129 КПП 481301001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Управление надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Липецкой области. (Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Липецку и Липецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области).	Осуществление федерального государственного пожарного надзора.	20.12.2021 - 31.12.2021	1. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности(автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуацией людей при пожаре),эксплуатируемых сверх срока службы. 2. На системы противопожарной защиты с учётом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем, не разработан регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утверждаемый руководителем организации. 3. Запоры(замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	1. Ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности.(Акт продления автоматической пожарной сигнализации в здании ДОУ "Малыш" от 13.01.2022г. и акт опробования работоспособности оборудования и систем противопожарной защиты от 13.01.2022г. 2. Разработан и утверждён регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности от 01.02.2022г. 3. На двери эвакуационного выхода установлен запор, обеспечивающий возможность свободного открывания изнутри без ключа.

Заведующий *И.С. А. Паркина*

